

Numer zapytania	Z325/6770/1
Tytuł zapytania	E2600612 / Rury chłodnicze miedziane w otulinie do klimatyzacji
Kupiec prowadzący:	Puente-Bartłomiejczyk, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-09 09:22:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-09 09:25:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-13 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-13 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

ZEM Łabędy w Gliwicach zaprasza do składania ofert.

Informacja dodatkowa:

- Miedź chłodnicza w otulinie krąg 25 / 50m
- Wysokiej jakości miedziane rury chłodnicze w otulinie PE dedykowane branży HVAC, wygładzone wewnątrz i zabezpieczone na końcach.
- Certyfikowane, wymiary i cechy zgodne z PN-EN12735-1.
- Produkt zgodny z europejską normą palności, odporny na promieniowanie UV
- Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana
- Klasyfikacja ogniowa - Wymóg co najmniej BL-s1, d0
- Przystosowana do gazów R410A oraz R32
- Do rur należy dostarczyć atesty i deklaracje

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 3/4" (19,05 mm) do klimatyzacji		25	m	17.5 Klimatyzacja
2.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 5/8" (15,88 mm) do klimatyzacji		25	m	17.5 Klimatyzacja
3.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 1/2" (12,70 mm) do klimatyzacji		50	m	17.5 Klimatyzacja
4.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 3/8" (9,52 mm) do klimatyzacji		75	m	17.5 Klimatyzacja
5.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 1/4" (6,35 mm) do klimatyzacji		75	m	17.5 Klimatyzacja

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie